

5.1 RUMSKORT- HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Version 20180830

Läkemedel, sjukvårdsmaterial, medicinteknisk utrustning

Avancerad sjukvård bedrivs i vård- och omsorgsboende- påverkar både utrymme och hygienaspekter

Medicinteknisk utrustning förvaras i förråd i närhet av inlastning, utrustas med avställningsyta samt hyllor på vägg (dj 500–600). Behov av flertalet uttag på vägg. Ca 15 m² med särskilt utmarkerad placering av 1 st. extra vårdäng, 1 st. mobil lyft som reserv. Övrig förvaring är basutrustning. Separat mindre förråd i direkt samband till inlastning för att hämta/lämna medicinteknisk utrustning (hjälpmedel till och från centralhantering/förvaring) som hämtas/lämnas av speditör, ca 10 m². Utrymmen utformas med ren/smutsig sida.

Läkemedelsutrymme utformas med hyllor på vägg alt smart förvaring (ex. rullarkivlösning) anpassad för 90 lgh, ca 100 brukare, a´500 br x400 dj per brukare. Hyllors placering på vägg utformas genomtänkt utifrån belastningsergonomi och säkerhet. Särskild placering av mindre GBA (reservmediciner) frd/hyllor/skåp hylldjup 200). Särskilda krav finns för hyllmontage framför arbetsbänk. En arbetsbänk utformas för att tre personer kan arbeta samtidigt. Konstruktion med draglådor som underskåp (ett dragskåp per arbetsplats), plats att sitta. Placering av 2 högskåp (djup 400) med förvaring av sjukvårdsprodukter. Förstärkt belysning kring arbetsbänk. Diskbänk monteras på motsatt sida från arbetsbänk i direkt närhet av

- Lås
- Förvaring
- Belysning
- Ventilation
- Temperatur
- Utformning förvaring/ergonomi

Vägledning i utformning och krav finns i Bygghandboken och vårdhygien, Medicinsk ansvarig sjuksköterska, Umeå Kommun m.fl. Vid behov kan beställare kontakta Vårdhygien för råd och vägledning.

KOMMENTARER!

- Smutsig/ren sida gäller i utformning av hälso- och sjukvårdsutrymmen.
- Temperatur i utrymmet ska säkras att inte överstiga 25 grader. Läkemedel påverkas av temperaturskillnader och medför påverkan i arbetsmiljön.
- Ventilation anpassad för läkemedelshantering samt flertalet personer som vistas i utrymmet samtidigt.
- Uppmärksamma utformning mellan hyllplan och arbetsbänk för en väl utformad beredningsyta.
- Draglådor ger bättre överblick av förvaring än skåp utformade med hyllplan.

5.1 RUMSKORT- HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

dörr. Diskbänk (rostfri, en större ho) ska vara väl tilltagen i utformning anpassad för yta att bereda, torka/diska/skölja. Utöver detta ska det finnas *förberett* utrymme/lösning på installation av mindre bänkdiskdesinfektor. Denna kan stå på diskbänk (större diskbänk) alternativt om möjligt integreras under mindre diskbänk (att föredra). Lösning för avrinning från disskorg ska finnas ovan diskbänk. Plats för förvaring (ett av två högskåp) av rena produkter. Handfat, Torkyhållare mini, hållare för flertalet storlekar handskar, engångsförkläde, papperskorg samt hållare handsprit/tvål monteras kring handfat. Läkemedelsrummet har golvstående kyl, modell godkänd för förvaring av läkemedel/vaccin ca 300l. Utrymmet ska även ha plats för mindre data arbetsplats. Behov av eluttag/data. Golvbrunn.

! Ett underskåp (mindre bredd 300–400 mm) i respektive boendekök, direkt vid entré till kök utformas med lås och draglådor eller likvärdigt, tillgodoser plats för omläggingsmaterial inom enheten.

I samband med läkemedelsrum finns behov av mindre separat förråd för förvaring av **sjukvårds- och omläggingsmaterial**. Utrymmet ska planeras för hyllor på vägg (djup 400mm-500 mm samt låsbara högskåp (ca 4 st. bredd 600 st./2400 totalt) på motsvarande vägg. Plats för två -tre droppställningar.

I direkt närhet ska ett **samtalsrum** placeras. Rummet utnyttjas vid besök av läkare, samtal med anhöriga eller vid behov av avskildhet kring dokumentation. Möbleras med mindre skrivbord (max 1600), hyllor vägg, hurts, bord med stolar för sex personer.

5.1 RUMSKORT- HÄLSO- OCH SJUKVÅRD



Exempel på läkemedels- och vaccinkyl 300L

(Nordic Biolabs)

Placering Fristående

Kapacitet i liter 300

Höjd x Bredd x Djup 1500 x 600 x 660 mm

Vikt 64kg

Justerbara hyllor 6

Temperaturområde (°C) +2 till +8

5.1 RUMSKORT- HÄLSO- OCH SJUKVÅRD



Exempel bänkdiskdesinfektor

(Getinge) (vid beställning inkl. tillbehör)

Bänkmodell

230V, 10A resp. 400V 3-fas 10A

Vattenanslutning: Kallvatten (1-fas) resp. kall- /& varmvatten (3-fas)

Ytermått (H x B x D): 527 x 500 x 657 mm



Exempel på förvaringsback för läkemedel

(AJ Produkter, hyllback, serie 9068)

Förvaringsback till läkemedel passande hyllmått längd/djup 400 mm och bredd 500 mm per brukare.

Hyllbredd möjliggör plats för två backar för brukare med stora mängder läkemedel.

Storlek av förvaringsback ska motsvara längd/djup 400 mm, bredd 230–250 mm, höjd

5.1 RUMSKORT- HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

150–200 mm. Hyllplan monteras så back säkras
för tipprisk.

5.1 RUMSKORT- HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

